

第 6 回 庁舎整備基本構想策定委員会資料にかかる修正事項一覧

	第 6 回での提示内容	第 7 回からの修正点
1	資料 1 P35 ①議場 ○議場は、議員定数に応じた規模を確保する。	参考資料 1 P35 ①議場・傍聴席 ○議場は、議員定数に応じた規模を確保する。 ○傍聴席は、円滑な議事運営のため、議場から独立した空間としながら、車いす利用者のためのスペースなどを確保する。
2	資料 1 P38 ② 備蓄倉庫 ○ 支援活動とそれを行う職員のための資材・食糧を蓄えておくための備蓄倉庫を設置する。 資料 1 P39 電源や飲料水については 3 日間、ライフラインが遮断された場合でも災害対策活動が維持できるようにする。	参考資料 1 P38 ② 備蓄倉庫 ○ 支援活動と行政活動を行う職員のため、資材と 7 日分の食糧を蓄えておく備蓄倉庫を設置する。 参考資料 1 P39 電源については 3 日間、飲料水については 7 日間、ライフラインが遮断された場合でも災害対策活動が維持できるようにする。
3	資料 1 P40 ②再生可能エネルギー ○太陽光発電パネルの設置等、再生可能エネルギーの積極的な活用を検討する。	参考資料 1 P40 ②再生可能エネルギー ○太陽光、太陽熱、地中熱などの再生可能な自然エネルギーを使った発電や冷暖房の設備、また雨水利用による水資源の節減などについて、効果を含め、その活用を検討する。
4	資料 1 P48 ⑮倉庫・書庫 現在の本庁舎には、書庫および執務室内をあわせると■■■■のファイル（簿冊）を保管・管理している。新庁舎の整備にともなう部署の統合も加味しながら、これらすべてのファイルを管理できる書庫スペースを必要面積とした。 ・■■■■のファイル(簿冊)を保管できるキャビネットの設置スペースに換算 ⇒■■■■ ・現本庁舎の勤務職員約 1,300 人 ⇒ 新庁舎の勤務職員 1,600 人 ⇒ 1.2 倍	資料 2 P6 ⑮倉庫・書庫 現在の本庁舎には、書庫および執務室内をあわせると■■■■の公文書（ファイル）を保管・管理している。また、庁舎内に保管できない文書については、倉庫を賃借し、常用文書や作成後間もないものを除き、運用状況を見ながら、■■■■を外部に保管をしている状況にある。新庁舎の整備にともなう部署の統合も加味しながら、これらすべての公文書を管理できる書庫スペースを必要面積とした。 ・新庁舎の部署統合による職員数の増（現本庁舎勤務職員比） 現本庁舎の勤務職員約 1,300 人 ⇒ 新庁舎の勤務職員 1,600 人 ⇒ 1.2 倍

	第 6 回での提示内容	第 7 回からの修正点
	<p>・よって、 必要面積（新庁舎の保管文書量（想定）から） = $\blacksquare \times 1.2 \Rightarrow \blacksquare$</p>	<p>・新庁舎に保管が見込まれる公文書（ファイル） 現本庁舎内保管約＋統合による部署の増分 \blacksquare $\blacksquare \times 1.2 +$ 外部保管 \blacksquare = \blacksquare</p> <p>・よって、 \blacksquareの公文書（ファイル）を保管できるキャ ビネット設置スペースに換算 \Rightarrow 必要面積（新 庁舎の保管文書量（想定）から \blacksquare</p>
5	<p>資料 1 P49 ⑰災害対策本部・備蓄倉庫 ・必要面積 \blacksquare</p>	<p>資料 2 P7 ⑰災害対策本部・備蓄倉庫 ・必要面積 \blacksquare ※ なお、支援活動や行政活動を行う職員の食糧 を保管する備蓄倉庫については、別途、地下や 屋外への整備を検討していく。</p>
6	<p>資料 1 P52 (2) 必要面積 ⑮倉庫・書庫 \blacksquare 合計 \blacksquare</p>	<p>資料 2 P10 (2) 必要面積 ⑮倉庫・書庫 \blacksquare 合計 \blacksquare</p>
7	<p>資料 1 P53～ 2 機能ごとの面積の考え方と算定結果</p>	<p>資料 2 P11～ 2 機能ごとの面積の考え方と算定結果 \rightarrow 機能ごとに選定理由が分かるように追記</p>
8	<p>資料 1 P58 D案 敷地面積 \blacksquare 建ぺい率 18% 容積率 105% 総事業期間 \blacksquare</p> <p>P58 (該当記述なし)</p>	<p>資料 3 P2 D案 敷地面積 \blacksquare 建ぺい率 <u>20%</u> 容積率 <u>119%</u> 総事業期間 \blacksquare</p> <p>資料 3 P2 最大建築可能面積 A案 \blacksquare B案 \blacksquare C案 \blacksquare D案 \blacksquare</p>

	第 6 回での提示内容	第 7 回からの修正点
9	資料 1 P60、61 候補用地④ 敷地面積 [REDACTED] 候補地⑤ 敷地面積 [REDACTED]	資料 3 P4, 5 候補用地④ 敷地面積 [REDACTED] 候補地⑤ 敷地面積 [REDACTED]
10	資料 1 P62 ⑫付加機能の高い庁舎の有無	資料 3 P6 ⑫駅至近の条件を活かした庁舎の有無
	資料 1 P62 (該当記述なし)	資料 3 P6 ⑬建築計画の自由度 敷地条件に対する建築計画の余裕により、吹き抜けやゆとり空間が整備できるような建物の自由度を評価
11	資料 1 P63 (該当記述なし)	資料 3 P7 ⑬建築計画の自由度(計画面積/最大建築可能面積) ◎ 40%以上 ○ 40～25%以上 △ 25～10%以上 ▲ 10%未満
12	資料 1 P64～ (3) プランの比較評価結果	資料 3 P8～ (3) プランの比較評価結果 → 各プランの評価内容を追記、これあわせて評価結果(案・参考に提示のもの)も文面修正