

専用水道布設工事確認申請書の必要書類一覧

市川市環境保全課

添付書類		
法定要件等の事項	根拠	留意事項
専用水道 布設工事確認申請書	法第33条第1項	<input type="checkbox"/> [市川市専用水道取扱要領：第1号様式] <input type="checkbox"/> 正・副 計2部が提出されているか。(副本は確認通知書添付)
	法第33条第2項	<input type="checkbox"/> 給水の地域及び施設の名称(申請者住所及び氏名) <input type="checkbox"/> 給水人口(水源が単一でない場合、それぞれの使用割合)
工事設計書	法第33条第4項	<input type="checkbox"/> 市川市仕様 [事前協議用]
一日最大給水量	法第33条第4項 第1号	<input type="checkbox"/> 水道施設の計画規模等を定めるものであり、算定方法が合理的に設定されているか。 <input type="checkbox"/> 設計上の算定水量
一日平均給水量		<input type="checkbox"/> 負荷率 $\frac{(1日平均給水量)}{(1日最大給水量)}$ は適正か。
水源の種別	法第33条第4項 第2号	<input type="checkbox"/> 水源ごとに、河川水(自流水)、湖沼水(自流水)、ダム水(放流水を含む)、地下水(浅井戸、深井戸、伏流水)、湧水、浄水受水などの別が記載されているか。 <input type="checkbox"/> 水源ごとに記載されているか。 <input type="checkbox"/> 正確に地番まで記載されているか。 <input type="checkbox"/> 地下水、伏流水の場合、採水位置(採水層の深さ)が記載されているか。
取水地点		
水源の水量の概算	法第33条第4項 第3号	<input type="checkbox"/> 取水の確実な水源の水量を説明しているか。(1年以内) <input type="checkbox"/> 表流水等の流水占用の許可(河川法23条)に係るものにあつては、当該許可水量又は許可見込水量を、それ以外の場合は、流量測定、揚水試験等の結果から得られた取水可能な最大量と計画水量との関係が示されているか。 <input type="checkbox"/> 井戸以外の場合は揚水試験結果の省略が可能とする。 ・段階揚水試験により限界揚水量が求められた場合→段階揚水試験結果 ・階揚水試験を行った範囲内で計画取水量が得られる場合→段階揚水試験結果 <input type="checkbox"/> 地下水の採取等に関する市川市の許可証(写)及び届出(写)等 <input type="checkbox"/> 浄水が供給されることを証明する書類が添付されているか。(浄水受水又は自己水源と浄水を混合する場合、水道事業体に対する給水申込書(写)、使用領収書(写)等)
水質試験の結果		<input type="checkbox"/> 水源ごとに全項目検査等(消毒副生成物を除く。)を実施し、1年以内の検査のものか。 <input type="checkbox"/> 水質が最も低下する時期の検査結果があるか。 <input type="checkbox"/> 水質検査は、厚生労働大臣に登録した者が実施しているか。(平成16年3月30日までは大臣の「指定」による。) <input type="checkbox"/> クリプトスポリジウム等対策指針に基づく水質検査の結果が添付されていることが望ましい。
水道施設の概要	法第33条第4項 第4号	<input type="checkbox"/> 水道施設全体について概括的に記述されているか。 <input type="checkbox"/> 水の流れが明確に把握でき、汚染のおそれはないか。
水道施設の位置(標高及び水位を含む。)規模及び構造	法第33条第4項 第5号	<input type="checkbox"/> 「水道施設の概要」に記載のものと矛盾はないか。 <input type="checkbox"/> 設置場所、標高、水位(変動する場合にあつては高水位及び低水位)、規模(容量、寸法等)及び構造(形状、材質、形式等)が記載されているか。
浄水方法	法第33条第4項 第6号	<input type="checkbox"/> 浄水処理方法が明示され、浄水処理工程ごとに主要な諸元(薬品、注入量、滞留時間等)が記載されているか。

専用水道布設工事確認申請書の必要書類一覧

市川市環境保全課

添 付 書 類		
法定要件等の事項	根 拠	留 意 事 項
浄水方法	法第33条第4項 第6号	<input type="checkbox"/> 原水の水質検査結果に充分対応できる処理方法であるか。 (基準値以内であっても、基準値に近接した検査結果の場合は基準値超過を前提とした設計が望ましい。) <input type="checkbox"/> 使用する薬剤の名称は記載されているか。
工事完了予定 年月日	法第33条第4 項第7号	<input type="checkbox"/> 無理がない施工期間としているか。
その他厚生労働省 令で定める事項	法第33条第4項 第8号	<input type="checkbox"/> 主要な水理計算 (水源から配水管の末端に至るまでの水位、水圧、水量等に関する計算) の結果及び計算方法の概要が記載されているか。 <input type="checkbox"/> 主要な構造計算 (水道施設の水圧、土圧、地震力その他の主要な荷重に対する強度等の計算) の結果及び計算方法の概要が記載されているか。
厚生労働省令で定める 書類及び図面	施行規則第53条	
水の供給を受ける者の 数を記載した書類	施行規則第53条 第1号	
水の供給が行われる 地域を記載した書類 及び図面	施行規則第53条 第2号	
水道施設の位置を明 らかにする地図	施行規則第53条 第3号	<input type="checkbox"/> 取水、貯水、導水、浄水、送水施設、配水池、ポンプ場等の主要施設の配置が明示されているか。
水源及び浄水場の 周辺の概況を明ら かにする地図	施行規則第53条 第4号	<input type="checkbox"/> 家畜や人の糞尿の処理施設等があれば記載されているか。
主要な水道施設(次 号に掲げるものを除 く。)の構造を明ら かにする平面図、立 面図、断面図及び構 造図	施行規則第53条 第5号	<input type="checkbox"/> 取水場、浄水場、配水場等の一般平面図 <input type="checkbox"/> 主要な水道施設の水位高低図 <input type="checkbox"/> 主要構造物の一般図 <input type="checkbox"/> 主要構造物詳細図
導水管きよ、送水管 並びに配水及び給水 に使用する主要な導 管の配置状況を明 らかにする平面図及 び縦断面図	施行規則第53条 第6号	
その他		
特殊な浄水処理を行 う場合は、浄水デー タ等		
水道技術管理者の 設置計画		
消防水利の合議書 等(任意提出)		