

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（市川市所管分）】

平成29年3月29日公表

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の 主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の 地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施期間	
1	市川市役所	市川市 八幡1丁目 542番ー2	庁舎	-	-	-	-	附則第3条の 建築物に該当
	第一庁舎A棟			一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 に定める「第2次診断法」（1990年版）	$I_s/I_{s0}=0.44 \quad C_T \cdot S_D=0.32$ ($I_{s0}=0.90$)	建替え	平成29年7月 着工予定 平成32年1月 完了予定	
	第一庁舎B棟			一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 に定める「第2次診断法」（1990年版）	$I_s/I_{s0}=0.36 \quad C_T \cdot S_D=0.31$ ($I_{s0}=0.90$)			
	第二庁舎			一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 に定める「第2次診断法」（1990年版）	$I_s/I_{s0}=0.37 \quad C_{TW} \cdot S_D=0.34$ ($I_{s0}=0.90$)			
				一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 に定める「第3次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=0.15 \quad C_{TW} \cdot S_D=0.10$ ($I_{s0}=0.90$)			
	第三庁舎			一般財団法人日本建築防災協会による 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」 に定める「第2次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{s0}=1.04 \quad C_{TW} \cdot S_D=0.41$ ($I_{s0}=0.90$)			