

特記仕様書

1 総 則

- (1) この仕様書は、市川市消防局（以下当局という。）が購入する呼称65mm×20mの消防用ホースについて定める。
- (2) この消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）の規格による自主表示（「消」マーク）が付されたものとし、加えて日本消防検定協会の実施する品質評価を受けて合格した表示（「NS」マーク）が付されたものとする。さらに、消防用ホースと結合金具の装着部については、日本消防検定協会による装着部の確認評価を受けて合格した表示（「認」マーク）が付されたものとする。当局が認める軽量品で、十分な強度を有し、操作性に優れ、かつ長期の使用に耐えるものでなければならない。
- (3) 納入する品については、傷、ムラ、斑点、汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。
- (4) 納品に際しては、市契約課担当職員及び当局担当職員の検収を受けるものとする。

2 件 名 消防用ホース（災害現場用）の購入

3 購入本数 23本

4 納入場所 市川市消防局 警防課

5 担当課 市川市消防局 警防課 市民防災担当

6 納入期限 令和4年2月28日（月）

7 仕 様

- (1) ホースは綾織のジャケットに樹脂製のゴムを均一に内張りにした消防用ホースとし、内・外圧による「ずれ」「しわ」がないこと。
- (2) ジャケットの色は、白色であること。
- (3) 結合金具については、オス【マチノ式】、メス【マチノ式】とし、アルミニウム合金製差込接手で防食処理を施し、メス部には、合成ゴム製のパッキンを装着すること。
- (4) 結合金具の取付けは、結合金具の直近でリング締め圧着式とする。
（直近とは、結合金具から5mm以内をいう。）
- (5) ホースの両端の外側には、長さ500ミリメートルのポリエステル丸織りジャケット製保護布を取り付けること。

(6) ホースは、外面特殊樹脂加工が施された、下記の製造メーカー品種とする。

製造メーカー	品 種
桜ゴム株式会社	スーパーロケットアドバンス13SシグマX 使用圧1.3MPa
帝国繊維株式会社	SP-aya-AAA 使用圧1.3MPa
芦森工業(株)	Dライトスターα 使用圧1.3MPa

8 その他

- (1) 納入に際しては、当局の職員及び契約課担当職員の検収を受けるものとする。
- (2) この仕様書に疑義を生じたときは、速やかに当局へ連絡し、指示を受けるものとする。
- (3) 製造会社による不都合箇所発生の場合は、速やかに取り替え又は修繕し、係わ費用については無償とする。
- (4) 暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (5) この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。