

特記仕様書

1. 総則

この特記仕様書は公園緑地課に納入する非常用発電機の購入について必要な事項を定めることを目的とする。

2. 件名

非常用発電機の購入

3. 品名および数量

非常用発電機 1台

4. 納入場所

小塚山公園（市川市北国分3丁目8番外）

5. 納入期限

令和5年3月24日（金）

6. 納入について

納入日時等については、事前に担当課と協議して決定すること。

納入物件に製品保証書、説明書が付属している場合には、併せて納入すること。

取り付けについては、発注者の指示に従うこと。

引渡し前に試運転を行うこと。

納入の際に生じたごみは持ち帰ること。

7. 検収について

納品にあたり、担当課と契約課の検収あり。

8. 担当課

水と緑の部 公園緑地課

9. 規格

■交流発電機

周波数	Hz	50	60	
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
	電流	A	107	118
励磁方式	ブラシレス			
極数	4			
力率	三相：0.8（遅れ）			

■ディーゼルエンジン

定格出力	kW	33 以上	37 以上
定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800
燃料	軽油		
燃料タンク容量	105 L 以上		

■寸法・質量等

全長×全幅×全高	2000×1000×1500 mm 以下		
騒音指定	超低騒音型		
排出ガス対策指定機	第3次		

10. 同等品一覧

デンヨー株式会社 エコベース機 DCA-45LSKE2
株式会社やまびこ マルチ発電機 DGM450MK
北越工業株式会社 エンジン発電機 SDG45LA-5B2

11. その他

納入する製品を選定し、入札時に内訳書により指定すること。

原則として、「10. 同等品一覧」以外の品は認めない。

契約金額には搬入にかかる費用を含めること。

現地確認を行うときは、担当課職員に連絡し、日時を調整してから行うこと。

この仕様に疑義が生じたときは、速やかに担当課及び契約課へ連絡し指示を受けるものとする。

暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。

特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款）に定めるとおりとする。