

特記仕様書

- 1.総 則 この特記仕様書は地域防災課が使用する可搬型蓄電池の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
- 2.件 名 可搬型蓄電池の購入（その2）
- 3.納入期限 令和5年3月31日（金）
- 4.担当課 危機管理室 地域防災課
- 5.納入場所 大洲防災公園備蓄倉庫（住所：市川市大洲1-18）
- 6.数 量 可搬型蓄電池 22基
- 7.製品仕様

(1) 可搬型蓄電池（大）22基

参考品：EcoFlow Technology Japan 株式会社 DELTA Max2000

①家庭用コンセント及び本体と同一メーカーのソーラーパネルから充電が可能なこと

②視認性に優れたインジケータを搭載していること

③持ち運びに便利な取っ手を搭載していること

④バッテリー 種類：リチウムイオン電池（NMC）

容量：約 2,000Wh（50.4V）

耐用回数：800回以上（80%充電時）

⑤出力

AC：コンセント×6（2,000W、4,200W サージ電力）

USB Type-A×2（最大 12W、5V 最大 2.4A）

USB Type-A 急速×2（最大 18W、5V 最大 2.4A）

Type-C×2（最大 100W、20V 最大 5A）

シガーソケット（最大 126W、12.6V、10A）

⑥入力

AC：最大 1,500W、15A（電圧 100-120V、15A）

ソーラーチャージャー：最大 800W、11-100V、10A

シガーソケット入力：12V/24V 対応、既定値は 8A

⑦質量：本体重量：約 22kg

⑧サイズ：約 497×242×305mm

(2)付属品

品目	数量
Eco Flow 400W ソーラーパネル ①単結晶シリコン型ソーラーパネル ②ソーラー最大出力 400W ③8mm ソーラーポート出力対応 ④連結接続に対応できること ⑤耐久性に優れていること（防水、強化ガラス・アルミフレームの採用、コーナープロテクション等） ⑥角度調整可能なスタンドが装備されていること サイズ：約 105.8×236.5×2.4cm、重量：約 19kg	2 2台
USB 10 連ポート Anker PowerPort 10、 サンワサプライ ACA-IP61 サンワサプライ ACA-IP68 ELECOM EC-ACD04BK	2 2台

【その他】

- ・(1)(2)の可搬型蓄電池及びソーラーパネルは定期点検、動作保証の点から同一メーカーとすること

8.納入について

- ・納入に使用する車両及び納入の日時については、事前に担当課と協議すること。
- ・納入する時間は、午前9時から午後3時までの間とする。
- ・納入の際は、児童・職員等の安全性を十分確保し、事故防止に努めること。
- ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること。

9.検収について

- ・納品に際しては、担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする。

10.その他

- ・参考品以外で、同等の品質、機能を有する製品を提案する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、承諾を得ること。
- ・納入時に担当職員より要望があった場合には、製品の取扱説明を行うこと。
- ・価格には、搬入の費用を含めること。
- ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
- ・その他の不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者へ連絡し指示を受けること。
- ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約事項を遵守すること。
- ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。