

仕様書

1 総 則

- (1) この仕様書は、市川市消防局（以下「当局」という。）が購入する呼称65mm消防団操法用ホースについて定める。
- (2) この操法用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」（平成25年総務省令第22号）の規格による「消」マーク及び日本消防検定協会の実施する検定合格品「NS」マークを有するものとする。
- (3) 納入する品については、傷、ムラ、斑点、汚れ、その他外観を損ねるものであってはならない。

2 件 名 消防団消防用ホース（消防操法用）の購入

3 品名及び数量 消防用ホース（消防操法用）9本（元ホース6本、先ホース3本）

4 納入場所 市川市消防局 警防課

5 担当課 市川市消防局 警防課

6 納入期限 令和6年 2月 29日（木）

7 仕 様

- (1) ホースは綾織のジャケットに樹脂製のゴムを均一に内張りにした消防用ホースとし、内・外圧による「ずれ」「しわ」がないこと。
- (2) ジャケットの色は、白色であること。
- (3) 結合金具については、オス金具、メス金具共にマチノ式とし、アルミニウム合金製差込接手で防食処理を施し、メス部には合成ゴム製のパッキンを装着すること。
- (4) ホースの両端の外側には、長さ500ミリメートルのポリエステル丸織りジャケット製保護布を取り付けること。
- (5) ホースと結合金具の装着部については、日本消防検定協会「認」マーク合格品とする。
- (6) ホースは、操作性と耐久性に優れた操法大会専用の設計とし、下記の製造メーカー品とする。

製造メーカー	品 種
帝国繊維株式会社	スーパーランナー12/W i n 使用圧1.3MPa
芦森工業株式会社	コンペ V NEWアスリート4/NEWアンカー4 使用圧1.3MPa

8 その他

- (1) 納入に際しては、市川市及び当局の職員による検査並びに検収を受け、合格した後納品するものとする。
- (2) この仕様書に疑義を生じた時は、速やかに当局へ連絡し、指示を受けるものとする。
- (3) 製造会社による不都合箇所発生の場合は、速やかに取り替え又は修繕し、係る費用については無償とする。
- (4) 契約者は暴力団等排除に係る契約解除に関する特記事項を遵守すること。
- (5) この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）及び市川市物品調達標準仕様書の定めるとおりとする。