

内訳書

件名	プール水質管理用薬品(液体次亜塩素酸ナトリウム)の購入
仕様	規格 ①次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素 12%以上、PH 値 12 以上、比重 1.15 以上)
	②中型以下のローリー車で次亜塩素酸ナトリウムを搬入・充填すること
	③遊泳用プール水専用であること。
	④塩素タンクの容量の都合上、1 回あたりの容量は 4トンであること
品名	【 】
単価	円

※品名・1トンあたりの単価(税抜き)を記入してください。