

空気呼吸器用高圧空気容器（530CⅢAZ 重松製）の購入

1 総 則

- (1) この仕様書は、市川市消防局（以下「当局」という。）に納入する空気呼吸器用高圧空気容器について定める。
- (2) 仕様の変更等があった場合は、すみやかに当局と確認文書を取り交わすこと。
- (3) 納入時には担当者が立会い、当局の検査を受けること。
- (4) 製作不良に起因する損傷については無償にて修理すること。

2 品名及び数量

空気呼吸器用高圧空気容器（530CⅢAZ 重松製） 8本

3 納入場所

市川市八幡1丁目8番1号 市川市消防局

4 納 期

令和7年1月31日（金）

5 製品仕様

型 式	530CⅢAZ 圧力指示計 内蔵型 (Z)
材 質	カーボン繊維性FRP-アルミニウム合金
内 容 積	4.7リットル
携行空気量	1,270リットル
容器単体質量	2.7kg
寸 法	外径138mm、長さ463mm
最高充填圧力	29.4MPa

6 そ の 他

- (1) 「5 製品仕様」に掲載の型式以外の同等品は認めない。
- (2) 容器所有者登録記号番号の「F319」の打刻をすること。
- (3) 容器検査合格年月を最新のものとし、可能な限り容器番号を連番とすること。
- (4) 当局の指示する場所に「令和6年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」の文字を記入すること。（大きさ等別途指示）
- (5) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する、特約条項を遵守すること。
- (6) 本仕様書に記載のない事項に関しては、担当課及び契約課の指示に従うこと。
- (7) この仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給契約約款」を含む）の定めるとおりとする。