

特記仕様書

- 1.総 則 この特記仕様書は地域防災課が使用する可搬型蓄電池の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
- 2.件 名 可搬型蓄電池の購入
- 3.納入期限 令和7年1月31日（金）
- 4.担 当 課 危機管理室 地域防災課
- 5.納入場所 大洲防災公園備蓄倉庫（住所：市川市大洲1－18）
- 6.数 量 可搬型蓄電池 10基
- 7.製品仕様

(1) 可搬型蓄電池（大）10基

参考品：EcoFlow Technology Japan 株式会社 DELTA 2 Max

①家庭用コンセント及び本体と同一メーカーのソーラーパネルから充電が可能なこと

②視認性に優れたインジケータを搭載していること

③持ち運びに便利な取っ手を搭載していること

④バッテリー 種類：リン酸鉄リチウムイオンバッテリー（LFP）

容量：約 2,000Wh

耐用回数：3000 回以上（80%充電時）

⑤出力

AC：コンセント×6（2,000W、4,000W サージ電力）

USB Type-A×2（最大 12W、5V 最大 2.4A）

USB Type-A 急速×2（最大 18W、5V 最大 2.4A）

Type-C×2（最大 100W、20V 最大 5A）

シガーソケット（最大 126W、12.6V、10A）

⑥入力

AC：最大 1,500W、15A（電圧 100-120V、15A）

ソーラーチャージャー：最大 1000W(500W×2 回路)、11-60V、15A

シガーソケット入力：最大 96W

⑦質量：本体重量：約 23kg

⑧サイズ：約 497×242×305mm

(2) 付属品

品目	数量
Eco Flow 400W ソーラーパネル ①単結晶シリコン型ソーラーパネル ②ソーラー最大出力 400W ③出力コネクタは：MC4 ④耐久性に優れていること（防塵・防水規格を備えている） ⑤角度調整可能なスタンドが装備されていること サイズ：約 105.8×236.5×2.4cm、重量：約 16kg	10 台
USB 10 連ポート サンワサプライ ACA-IP68、エレコム EC-ACD04	10 台

【その他】

- ・(1)(2)の可搬型蓄電池及びソーラーパネルは定期点検、動作保証の点から同一メーカーとすること

8. 納入について

- ・納入に使用する車両及び納入の日時については、事前に担当課と協議すること。
- ・納入する時間は、午前 9 時から午後 3 時までの間とする。
- ・納入の際は、児童・職員等の安全性を十分確保し、事故防止に努めること。
- ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること。

9. 検収について

- ・納品に際しては、担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする。
- ・納品の際に、機器の出荷証明書を提出すること。

10. その他

- ・参考品以外で、同等の品質、機能を有する製品を提案する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、承諾を得ること。

- ・納入時に担当職員より要望があった場合には、製品の取扱説明を行うこと。
- ・価格には、搬入の費用を含めること。
- ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
- ・その他の不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者へ連絡し指示を受けること。
- ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約事項を遵守すること。
- ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。