

特 記 仕 様 書

1. 総 則 この仕様書は市川市が設置する防災用MCA無線機用鉛蓄電池及び電池パックの購入について必要事項を定めることを目的とする。
2. 件 名 防災用MCA無線鉛蓄電池及び電池パックの購入
3. 品 名 ①小型制御弁式鉛蓄電池
②電池パック
EK-P50313A パナソニックシステムネットワークス製
4. 数 量 ①50個
② 7個
5. 仕 様 ①800MHz（半固定無線）デジタルMCA無線mcAccess e
バッテリー内蔵型3ウェイ電源装置TDF-101Ⅱ（トム通信工業株式会社製）に搭載する小型制御弁式鉛蓄電池
寸 法 W65mm×L151mm×H97.5mm～98.0mm（端子部含）
定格容量 7.0Ah以上（20時間率）
公称電圧 12V
端子形状 平型接続端子 187型
認 定 蓄電池設備型式認定を取得したもの
そ の 他 MCA無線機TDF-101Ⅱに取り付け可能なもの
（PXL12072JFR（株式会社GSユアサ製）等）

②800MHz（携帯型）デジタルMCA無線mcAccess e
携帯型無線機EK-6175A（パナソニックシステムネットワークス株式会社製）に搭載する充電式リチウムイオン電池パック
型式 EK-P50313A
定格容量（20時間率） 1850mAh
電圧 10.8V
6. 担 当 課 地域防災課
7. 納入期限 令和7年11月28日（金）
8. 納入場所 市川市大洲1丁目18番 大洲防災公園備蓄倉庫
9. 納入について
 - ・納入のスケジュールについては、事前に担当課と協議し、指定した場所に行うものとする
 - ・納入時間は午前9時から午後4時までの間とすること
 - ・納入費用を含むものとする
 - ・ダンボール箱等で梱包した状態で納入すること
 - ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること
10. 検収について
納品に際しては担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする

11. その他

- ・納入する型式を選定し、入札時に内訳書により指定すること。なお、①について、「5.仕様」に掲載の参考型式以外の同等品で、同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承諾を得ること。②については、「5.仕様」に掲載の型式以外の同等品は認めない
- ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない
- ・製造会社による不都合箇所が発生した場合は、無償で取替えるものとする
- ・その他不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者と協議し指示に従うものとする
- ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする
- ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること