

内訳書

件名	プール水質管理用薬品（液体次亜塩素酸ナトリウム）の購入
仕様	規格 ①次亜塩素酸ナトリウム （有効塩素12%以上、PH値12以上、比重1.15以上）
	②中型以下のローリー車により次亜塩素酸ナトリウムを 搬入・充填すること。
	③遊泳用プール水専用であること。
	④塩素タンクの容量の都合上、1回あたりの容量は4トンであること。
品名	【 】
単価	1tあたり 円