

候補施設一覧

No.	分類	施設名称	住所	建物情報				市川市地域防災計画(震災編)					浸水想定区域	ヘリサイン	契約電力 (見込み)				年間使用電力量 (見込み)			太陽光発電設備 (既存設備)	
				延床面積	築年数	改修実績	構造	災害6班	小学校区 防災拠点	避難場所	避難所	福祉避難所			受電区分 低圧(電灯+動力) 高圧	【高圧】 契約電力 (kW)	【従量電灯】 契約電力 (kVA)	【低圧】 契約電力 (kW)	【高圧】 予定使用電力量 (kWh)	【従量電灯】 予定使用電力量 (kWh)	【低圧】 予定使用電力量 (kWh)	有／無	設置容量 (kW)
1	学校	真間小学校	市川市真間4丁目1番1号	8,154.79 m ²	50 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	120	－	－	184,508	－	－	無	－
2	学校	中山小学校	市川市中山1丁目1番5号	9,472.33 m ²	52 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	212	－	－	297,249	－	－	有	10
3	学校	国分小学校	市川市東国分2丁目4番1号	8,534.00 m ²	49 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	有	高圧	187	－	－	304,326	－	－	有	10
4	学校	国府台小学校	市川市国府台5丁目25番4号	9,899.43 m ²	51 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	234	－	－	393,820	－	－	無	－
5	学校	菅野小学校	市川市菅野6丁目14番1号	8,482.86 m ²	43 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	137	－	－	192,426	－	－	無	－
6	学校	行徳小学校	市川市富浜1丁目1番40号	10,012.60 m ²	46 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	184	－	－	257,055	－	－	無	－
7	学校	信篤小学校	市川市原木2丁目16番1号	8,149.31 m ²	41 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	有	高圧	165	－	－	300,446	－	－	無	－
8	学校	宮久保小学校	市川市宮久保5丁目7番1号	8,405.55 m ²	51 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	201	－	－	281,906	－	－	無	－
9	学校	二俣小学校	市川市二俣678番地	7,944.67 m ²	49 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	106	－	－	153,720	－	－	有	10
10	学校	北方小学校	市川市北方町4丁目1356番地の1	7,118.96 m ²	45 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	151	－	－	234,690	－	－	無	－
11	学校	新浜小学校	市川市行徳駅前4丁目5番1号	9,901.69 m ²	43 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	143	－	－	221,871	－	－	無	－
12	学校	百合台小学校	市川市曾谷6丁目10番1号	7,959.95 m ²	43 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	238	－	－	335,716	－	－	無	－
13	学校	富美浜小学校	市川市南行徳2丁目3番1号	8,991.86 m ²	42 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	有	高圧	177	－	－	248,231	－	－	有	10
14	学校	柏井小学校	市川市柏井町1丁目1149番地の1	6,114.52 m ²	41 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	187	－	－	285,293	－	－	無	－
15	学校	大洲小学校	市川市大洲4丁目18番1号	6,341.89 m ²	41 年	無	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	有	高圧	193	－	－	253,953	－	－	無	－
16	学校	幸小学校	市川市幸1丁目11番1号	9,087.16 m ²	40 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	169	－	－	249,925	－	－	有	10
17	学校	新井小学校	市川市新井1丁目18番13号	7,828.07 m ²	40 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	199	－	－	287,002	－	－	有	10
18	学校	南新浜小学校	市川市新浜1丁目26番1号	7,861.46 m ²	40 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	133	－	－	229,239	－	－	無	－
19	学校	塩焼小学校	市川市塩焼5丁目9番8号	9,141.05 m ²	39 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	134	－	－	236,507	－	－	無	－
20	学校	大和田小学校	市川市大和田1丁目1番3号	6,155.03 m ²	37 年	無	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	219	－	－	274,908	－	－	有	10
21	学校	福栄小学校	市川市南行徳2丁目2番1号	6,341.35 m ²	35 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	●	●	●	－	●	無	高圧	109	－	－	153,864	－	－	無	－
22	学校	妙典小学校	市川市妙典2丁目14番2号	13,123.01 m ²	21 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	有	高圧	381	－	－	568,571	－	－	無	－
23	学校	第三中学校	市川市曾谷3丁目2番1号	9,353.05 m ²	45 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	－	無	高圧	190	－	－	271,359	－	－	無	－
24	学校	第四中学校	市川市中山1丁目11番1号	9,469.43 m ²	45 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	160	－	－	230,939	－	－	有	20
25	学校	第五中学校	市川市大野町3丁目1993番地	10,101.03 m ²	46 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	171	－	－	274,216	－	－	無	－
26	学校	第六中学校	市川市鬼高3丁目16番1号	9,581.62 m ²	46 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	138	－	－	184,317	－	－	無	－
27	学校	第七中学校	市川市未広1丁目1番48号	14,874.58 m ²	43 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	600	－	－	1,495,391	－	－	有	3
28	学校	第八中学校	市川市大和田4丁目9番1号	9,647.69 m ²	52 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	149	－	－	195,228	－	－	有	10
29	学校	下貝塚中学校	市川市下貝塚3丁目13番1号	7,975.49 m ²	40 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	168	－	－	251,955	－	－	無	－
30	学校	高谷中学校	市川市高谷1627番地の4	8,316.00 m ²	40 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	133	－	－	247,244	－	－	無	－
31	学校	福栄中学校	市川市福栄3丁目4番1号	9,565.45 m ²	40 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	161	－	－	239,544	－	－	無	－
32	学校	大洲中学校	市川市大洲4丁目21番5号	8,220.35 m ²	38 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	132	－	－	186,551	－	－	無	－
33	学校	南行徳中学校	市川市南行徳2丁目2番2号	8,295.56 m ²	35 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	178	－	－	247,252	－	－	無	－
34	学校	妙典中学校	市川市妙典5丁目22番1号	10,348.01 m ²	32 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	240	－	－	327,690	－	－	有	10
35	学校	塩浜学園	市川市塩浜4丁目5番1号	14,254.96 m ²	38 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	105	－	－	274,352	－	－	無	－
36	学校	須和田の丘支援学校	市川市須和田2丁目34番1号	3,185.74 m ²	49 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	－	無	高圧	128	－	－	160,842	－	－	無	－
37	教育・学習施設	少年自然の家	市川市大町280番4号	3,730.79 m ²	37 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	149	－	－	152,157	－	－	無	－

No.	分類	施設名称	住所	建物情報				市川市地域防災計画(震災編)					浸水想定区域	ヘリサイン	契約電力 (見込み)					年間使用電力量 (見込み)			太陽光発電設備 (既存設備)	
				延床面積	築年数	改修実績	構造	災害6班	小学校区 防災拠点	避難場所	避難所	福祉避難所			受電区分 低圧(電灯+動力) 高圧	【高圧】 契約電力 (kW)	【従量電灯】 契約電力 (kVA)	【低圧】 契約電力 (kW)	【高圧】 予定使用電力量 (kWh)	【従量電灯】 予定使用電力量 (kWh)	【低圧】 予定使用電力量 (kWh)	有／無	設置容量 (kW)	
38	教育・学習施設	考古博物館	市川市堀之内2丁目26番1号	1,513.68 m ²	48 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	98	－	－	104,123	－	－	無	－	
39	教育・学習施設	歴史博物館	市川市堀之内2丁目27番1号	2,001.57 m ²	38 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	32	－	－	70,015	－	－	無	－	
40	教育・学習施設	自然博物館	市川市大町284	1,584.20 m ²	31 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	●	－	－	●	無	高圧	218	－	－	723,055	－	－	無	－	
41	集会施設	信篤公民館	市川市高谷1丁目8番1号	1,392.91 m ²	38 年	改修済	鉄筋コンクリート	●	－	●	●	－	●	無	高圧	45	－	－	133,400	－	－	無	－	
42	集会施設	東部公民館	市川市本北方3丁目19番16号	2,633.23 m ²	41 年	改修済	鉄筋コンクリート	●	－	●	●	－	●	無	高圧	71	－	－	121,300	－	－	無	－	
43	集会施設	若宮公民館	市川市若宮2丁目15番8号	600.00 m ²	32 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	32	－	－	47,100	－	－	無	－	
44	集会施設	市川公民館	市川市市川2丁目33番2号	1,944.41 m ²	28 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	71	－	－	127,500	－	－	無	－	
45	集会施設	曽谷公民館	市川市曽谷6丁目25番5号	2,783.82 m ²	36 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	56	－	－	116,500	－	－	無	－	
46	集会施設	本行徳公民館	市川市本行徳12番8号	1,025.39 m ²	40 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	46	－	－	76,340	－	－	無	－	
47	集会施設	幸公民館	市川市幸1丁目16番18号	693.64 m ²	30 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	13	－	－	38,400	－	－	無	－	
48	集会施設	南行徳公民館	市川市相之川1丁目3番7号	1,986.80 m ²	29 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	70	－	－	108,400	－	－	無	－	
49	集会施設	菅野公民館	市川市菅野3丁目24番2号	477.32 m ²	8 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	低圧	－	40	25	－	17,993	20,531	無	－	
50	集会施設	勤労福祉センター本館	市川市南八幡2丁目20番1号	2,862.71 m ²	38 年	改修済	鉄筋コンクリート	●	－	●	●	－	●	無	高圧	72	－	－	134,472	－	－	有	10	
51	文化施設	文化会館 ※指定管理者※	市川市大和田1丁目1番5号	20,117.35 m ²	34 年	一部済	鉄骨鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	実施事業者決定後に通知						無	－	
52	文化施設	八幡市民会館	市川市八幡4丁目2番1号	2,451.73 m ²	3 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	150	－	－	523,960	－	－	無	－	
53	子育て支援施設	市川こども館(福祉避難所:いさいセンター市川含む)	市川市市川2丁目33番6号	1,293.16 m ²	46 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	低圧	28	－	－	44,700	－	－	無	－	
54	高齢者支援施設	南行徳デイサービスセンター(福祉避難所:いさいセンター南行徳)	市川市香取1丁目17番18号	809.69 m ²	15 年	無	鉄骨造	－	－	－	－	●	●	無	低圧	－	45	14	－	10,000	5,000	無	－	
55	障がい者福祉施設	明松園	市川市中国分2丁目17番21号	802.02 m ²	38 年	改修済	鉄骨造	－	－	－	－	●	●	無	高圧	54	－	－	58,705	－	－	無	－	
56	障がい者福祉施設	身体障害者福祉センター	市川市本行徳1番5号	956.00 m ²	34 年	一部済	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	●	●	無	高圧	49	－	－	43,852	－	－	無	－	
57	保健施設	市川市公園管理事務所	市川市大野町4丁目2481番地	1,416.69 m ²	39 年	無	鉄筋コンクリート・木造等	－	－	－	－	－	●	無	低圧	－	40	－	－	34,128	－	無	－	
58	スポーツ施設	市川市スポーツセンター(国府台体育館)	市川市国府台1丁目6番4号	8,364.33 m ²	47年・40年	一部済	鉄筋コンクリート・鉄骨造	●	－	●	●	－	●	無	高圧	295	－	－	564,192	－	－	無	－	
59	スポーツ施設	信篤市民体育館	市川市高谷1丁目8番1号	1,124.96 m ²	35 年	一部済	鉄骨造	－	－	●	●	－	●	無	高圧	No.41と複合施設	－	－	No.41と複合施設	－	－	無	－	
60	スポーツ施設	堀浜市民体育館	市川市堀浜4丁目9番1号	7,996.22 m ²	31 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	●	●	－	●	無	高圧	320	－	－	511,993	－	－	無	－	
61	スポーツ施設	南八幡体育館	市川市南八幡2丁目20番1号	489.20 m ²	37 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	No.50と複合施設	－	－	No.50と複合施設	－	－	無	－	
62	医療施設	急病診療・ふれあいセンター	市川市大洲1丁目18番1号	2,995.52 m ²	15 年	無	鉄骨造	－	－	－	－	－	●	無	高圧	167	－	－	356,982	－	－	無	－	
63	図書館施設	中央図書館	市川市鬼高1丁目1番4号	19,647.79 m ²	25 年	無	鉄骨鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	770	－	－	1,846,047	－	－	無	－	
64	庁舎等	第2庁舎	市川市南八幡2丁目20番2号	11,044.25 m ²	3 年	無	鉄骨造一部鉄筋コンクリート造	－	－	－	－	－	●	無	高圧	214	－	－	660,000	－	－	有	10	
65	庁舎等	行徳支所	市川市末広1丁目1番31号	6,161.31 m ²	41 年	改修済	鉄筋コンクリート	●	－	－	－	－	●	無	高圧	287	－	－	719,879	－	－	無	－	
66	庁舎等	大柏出張所(避難所:大野公民館含む)	市川市南大野2丁目3番19号	1,360.82 m ²	38 年	改修済	鉄筋コンクリート	●	－	●	●	－	●	無	高圧	81	－	－	149,000	－	－	無	－	
67	庁舎等	南行徳市民センター	市川市南行徳1丁目21番1号	3,942.45 m ²	22 年	無	鉄骨鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	105	－	－	256,285	－	－	無	－	
68	庁舎等	保健センター	市川市南八幡4丁目18番8号	2,336.24 m ²	38 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	53	－	－	120,835	－	－	無	－	
69	消防施設	消防局・東消防署合同庁舎	市川市八幡1丁目8番1号	4,243.92 m ²	34 年	無	鉄骨鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	74	－	－	288,970	－	－	無	－	
70	消防施設	西消防署(福祉避難所:男女共同参画センター)	市川市市川1丁目24番2号	3,526.05 m ²	28 年	無	鉄骨鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	84	－	－	269,720	－	－	無	－	
71	消防施設	北消防署	市川市大野町4丁目2163-1	1,819.26 m ²	8 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	高圧	58	－	－	162,581	－	－	無	－	
72	消防施設	高谷出張所(東消防署)	市川市高谷2023-10	837.17 m ²	2 年	無	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	低圧	－	35	27	－	35,630	31,082	無	－	
73	消防施設	行徳出張所(南消防署)	市川市本行徳12番10号	390.32 m ²	41 年	改修済	鉄骨造	－	－	－	－	－	●	無	低圧	－	10	25	－	22,045	21,422	無	－	
74	消防施設	曽谷出張所(北消防署)	市川市曽谷2丁目7番2号	396.56 m ²	47 年	改修済	鉄筋コンクリート	－	－	－	－	－	●	無	低圧	－	15	10	－	31,021	16,473	有	10	
合計量																10,394	185	101	19,062,569	150,817	94,508			