

令和 6 年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

R6年度	種類	焼却処理量（t）
4月分	一般廃棄物	11,170.71
5月分		10,183.67
6月分		11,115.67
7月分		9,170.33
8月分		11,468.61
9月分		10,159.03
10月分		6,770.03
11月分		11,706.86
12月分		10,720.16
1月分		10,124.30
2月分		9,127.49
3月分		
合計		111,716.86

燃烧室中の燃烧ガス温度、集じん機に流入する燃烧ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

R6年度		燃烧室中の燃烧ガス温度 (℃)	集じん機に流入する燃烧 ガスの温度 (℃)	煙突から排出される排ガス中 の一酸化炭素濃度 (ppm)	測定を行った日		
測定位置		燃烧室出口	集じん機入口	煙突入口			
維持管理基準値		800℃以上	概ね200℃以下	100ppm以下			
1 号 炉	4 月分	1046	199	22.8	4月1日	～	4月23日
	5 月分	1010	197	21.3	5月22日	～	5月31日
	6 月分	982	199	27.3	6月1日	～	6月30日
	7 月分	948	196	17.1	7月1日	～	7月18日
	8 月分	—	—	—	—	～	—
	9 月分	1003	195	37.2	9月20日	～	9月30日
	1 0 月分	1019	195	42.8	10月1日	～	10月9日
					10月16日	～	10月23日
	1 1 月分	—	—	—	—	～	—
	1 2 月分	1006	196	13.6	12月4日	～	12月31日
	1 月分	997	195	5.5	1月1日	～	1月31日
	2 月分	966	195	4.8	2月1日	～	2月28日
	3 月分					～	
2 号 炉	4 月分	1040	195	30.9	4月1日	～	4月30日
	5 月分	1015	195	31.5	5月1日	～	5月23日
					5月28日	～	5月31日
	6 月分	1001	195	26.9	6月1日	～	6月24日
	7 月分	935	195	18.2	7月17日	～	7月23日
					7月31日	～	
	8 月分	986	196	28.4	8月1日	～	8月31日
	9 月分	969	195	31.8	9月1日	～	9月30日
	1 0 月分	1001	196	37.5	10月1日	～	10月9日
					10月27日	～	10月31日
	1 1 月分	1011	199	20.9	11月1日	～	11月30日
	1 2 月分	992	196	16.3	12月1日	～	12月4日
	1 月分	950	195	48.6	1月31日	～	
	2 月分	970	195	16.4	2月1日	～	2月28日
	3 月分					～	
3 号 炉	4 月分	944	198	71.8	4月22日	～	4月30日
	5 月分	941	196	41.0	5月1日	～	5月20日
	6 月分	913	195	24.7	6月24日	～	6月30日
	7 月分	908	195	23.7	7月1日	～	7月31日
	8 月分	937	197	49.2	8月1日	～	8月31日
	9 月分	930	197	36.1	9月1日	～	9月21日
	1 0 月分	969	201	42.2	10月24日	～	10月31日
	1 1 月分	963	201	19.1	11月1日	～	11月30日
	1 2 月分	969	199	18.0	12月1日	～	12月31日
	1 月分	943	195	12.5	1月1日	～	1月31日
	2 月分	—	—	—	—	～	—
	3 月分					～	

※一酸化炭素濃度はO₂12％換算値

余熱利用設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

令和6年度	定期清掃		
1号炉	5月13日 ～ 5月19日	～	
2号炉	7月1日 ～ 7月6日	12月16日 ～ 12月20日	
3号炉	5月27日 ～ 5月31日	9月24日 ～ 9月28日	

令和6年度	オーバーホール内清掃			
1号炉	7月23日 ～ 7月27日	8月21日 ～ 8月23日	11月7日 ～ 11月9日	
2号炉	12月18日 ～ 12月24日	～	～	
3号炉	2月10日 ～ 2月12日	～	～	

排出ガスの分析結果

採取位置	令和 6 年度		硫黄酸化物量 (m ³ _N /h)	ばいじん濃度 (g/m ³ _N)	塩化水素濃度 (mg/m ³ _N)	窒素酸化物濃度 (ppm)	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ _N)
	採取した 年月日	測定結果の 得られた日					
	法排出基準値		18.65	0.08	700	250	1
1 号炉 煙突	5月28日	6月24日	0.12	0.001未満	17	83	－
	6月17日	7月8日	－	－	－	－	0.071
	10月21日	11月15日	－	－	－	－	0.052
	1月15日	2月12日	0.04	0.002未満	10	76	－
2 号炉 煙突	5月30日	6月24日	0.19	0.001未満	45	74	－
	6月18日	7月8日	－	－	－	－	0.017
	9月6日	10月2日	0.18	0.001未満	22	90	－
	10月3日	10月30日	0.13	0.001未満	14	80	－
	11月21日	12月16日	0.30	0.001未満	20	75	－
3 号炉 煙突	7月22日	8月16日	－	－	－	－	0.026
	7月23日	8月19日	0.15	0.001未満	7	44	－
	9月5日	10月2日	0.16	0.001未満	27	63	－
	11月11日	12月6日	－	－	－	－	0.33
	11月22日	12月16日	0.32	0.001未満	59	88	－
	1月16日	2月12日	0.085	0.001未満	15	68	－

※ばいじん濃度、塩化水素濃度、窒素酸化物濃度はO₂12％換算値