

修 繕 仕 様 書

この仕様書は、市川市（以下「発注者」という。）が発注する下記の修繕に関して、受注者が当該修繕を履行するために必要な事項を定めるものとする。

- 1 件 名 新井中継第一ポンプ 1号ポンプ本体交換修繕
- 2 修繕目的 新井中継第1ポンプ施設の1号ポンプについて、リフト式水中ポンプが電動機の耐用年数を超過していることによる絶縁不良や運転時の異音、異常値の計測等が複数回確認されたため、ポンプ本体及び制御装置の一部の交換を行うもの。
- 3 修繕場所 市川市新井一丁目22番 新井中継第1ポンプ施設
- 4 修繕期間 令和7年8月1日 ～ 令和8年3月27日
- 5 修繕時間 午前9時～午後4時30分まで
- 6 修繕内容
 - ・ 新設ポンプは、既設ポンプと同一メーカーである株式会社クボタ製または、修繕の容易化を図れる国内会社の製品を使用する。
 - ・ 新設ポンプは既設ポンプと同程度以上の能力があるものを選定する。
 - ・ 既設ポンプの仕様は以下のとおり
口径：Φ150，吐出量3.5m³/min，
揚程4.1m，出力11kW
 - ・ リレー制御で動作している既設のポンプ制御盤を撤去し、新設すること。新設のポンプ制御盤はPLC制御とし、既設の2号ポンプの制御も行うこと。
 - ・ 既存の水位計を撤去し投込圧力水位計を新設すること。
 - ・ 遠隔監視システムに対応しており、修繕後速やかに遠隔監視システムが使用可能な状態であること。
7. 提出書類
 - ・ 着手届
 - ・ 施工計画書
 - ・ 出荷証明書または納品書
 - ・ 施工報告書および修繕写真（作業前・作業中・作業後）
 - ・ 交換品の取扱説明書一式
 - ・ 交換後の機器配置図
 - ・ 完了届
- 8 その他
 - （1）発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受注者に求めることができる。
 - （2）受注者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに発注者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。

- (3) 受注者は、この業務の履行に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
- (4) 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
- (5) 修繕作業を開始する際は、事前に近隣住民へ訪問または文書投函等を行い近隣住民へ周知を行うこと。作業に伴い、道路占有許可等が必要な場合は必ず申請を行うこと。また、その際必要に応じて交通誘導員を配置する等、安全対策を講じること。
- (6) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
- (7) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。

案内図

新井中継第1ポンプ施設(住居表示;新井一丁目22番)

