

吹付け材にアスベストが含有されている公共施設

令和7年度末

1. 信篤幼稚園	24. 幸小学校	47. 宮久保団地
2. 塩焼幼稚園	25. 南新浜小学校	48. 稲荷木団地
3. 中山小学校	26. 大野小学校	49. 塩浜団地3号棟
4. 国分小学校	27. 塩焼小学校	50. 塩浜団地4号棟
5. 大柏小学校	28. 稲越小学校	51. 福栄老人いこいの家
6. 富貴島小学校	29. 大和田小学校	52. 相之川第一団地
7. 若宮小学校	30. 第一中学校	53. 原木市営住宅
8. 国府台小学校	31. 第三中学校	54. 南行徳図書館
9. 平田小学校	32. 第六中学校	55. 南行徳図書館
10. 鬼高小学校	33. 第七中学校	
11. 菅野小学校	34. 第八中学校	
12. 行徳小学校	35. 高谷中学校	
13. 稲荷木小学校	36. 福栄中学校	
14. 南行徳小学校	37. 東国分中学校	
15. 宮久保小学校	38. 大洲中学校	
16. 二俣小学校	39. 須和田の丘特別支援学校	
17. 曾谷小学校	40. 奉免団地5号棟 (旧 奉免教職員住宅)	
18. 大町小学校	41. 塩焼保育園	
19. 北方小学校	42. 柏井第一団地1・2号棟	
20. 百合台小学校	43. 柏井第三団地	
21. 富美浜小学校	44. 奉免団地1・2・4号棟	
22. 柏井小学校	45. 曾谷第一団地	
23. 大洲小学校	46. 曾谷第四団地A・B棟	

※ アスベスト項目 クロシドライト、アモサイト、クリソタイルの3種類

※ 上記施設では、囲い込み・封じ込め・維持管理の対策を実施しています。