

仕 様 書


1. 件名 国府台デイサービスセンター照明器具修繕
2. 修繕概要 国府台デイサービスセンターの照明器具を LED に変更するもの。
3. 施行場所 市川市国府台 5 丁目 25 番 4 号
4. 施行期間 自 契約日から
至 令和 9 年 2 月 5 日
5. 仕様 (1)国府台デイサービスセンター照明器具を LED に変更するもの。
(2)既存蛍光灯照明等撤去品は処分すること。
規格及び数量については添付図面、修繕内訳書を参照するものとする。
6. 適応法令 ・労働安全衛生法、施行令、規則
及び規格 ・その他関係法令及び規格を遵守すること。
7. 提出書類 (1)着工届、業務責任者通知書、施工計画書、工程表、緊急連絡体制表
(2)完了届
(3)作業日報（報告書）
(4)施工写真
(5)マニフェスト E 票の写し
(6)その他必要書類
8. 施工上の留意事項
(1)交換業務を行う上では、国府台デイサービスセンターと協議の上、業務に極力影響のない日時に行うこと。
(2)作業時間は、市監督職員と協議し決定すること。
(3)修繕箇所以外に部品撤去を必要とする場合は、事前に市監督職員と協議し決定する。
(4)修繕内容に変更が生じた場合には、市監督職員と協議し決定する。
(5)修繕に起因して不具合が発生した場合には、作業をすみやかに中止し市監督職員に報告すると共に受注者の責任において復旧すること。
(6)仕様書、契約書等に明記されていない事項については、市監督職員と協議し決定する。
(7)修繕に際しては、安全に留意し十分な危険防止処置を施し事故の未然防止に努めること。
(8)本修繕により発生した廃棄物については、受注者の責任において適正に

処分すること。

- (9)施設及び設備の危険性および機構、機能を十分認識したうえで業務に従事すること。
- (10)災害及び公害等の事故が発生もしくはその恐れがある場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、その経緯を市監督職員に報告すること。
- (11)業務に必要な資格を保有した者が作業に従事し、関係法令を遵守して適切に業務を進めること。
- (12)使用する保護具、計器及び工具等は、事前点検のうえ、正常であることを確認して作業員の安全を確保できる体制を整備すること。
- (13)作業により周囲に危険や損害を及ぼす恐れのある時は、万全な安全措置を講じるとともに、必要に応じて監視人・交通誘導員を置くなどして、安全確保に努めること。
- (14)受注者は、作業の実施にあたり、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。
- (15)カーボンニュートラルに配慮した施工に努めること。
- (16)その他、修繕の実施にあたり必要な調査等の費用を含むこと。
- (17)既設の LED 照明器具は市と協議のうえ、取り外して市に引き渡すこと。
- (18)対象器具の仕様及び数量が現場と異なる場合は、現場合わせとすること。

- 9. 完了検査 施行期間内に完了届と共に全ての書類が提出された日から10日以内に完了検査を受けなければならない。(指摘事項がある場合は速やかに対応すること)
- 10. 施工写真 修繕に際し施工前・施工中・施工後の写真（使用機材含める）を撮影し報告書と共に提出すること。写真は施工後の不可視部分を撮影するものとし修繕が適切であることを証明できるものとする。
- 11. 契約不適合責任 発注者は、本契約による作業の結果が、約款及び仕様書等に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、認識した時点から1年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して不適合部分の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。

国府台デイサービスセンター



NはLED交換済みのため対象外

設 計 書

件名 国府台デイサービスセンター照明器具修繕

施行場所 市川市国府台 5 丁目 2 5 番 4 号

(修繕価格計)

本件は、国府台デイサービスセンターの照明器具を修繕するもの。

本修繕内訳書

費目	工種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
本修繕費								
			電灯設備費	式	1			第1号内訳書参照
			発生材処分費	式	1			第2号内訳書参照
		直接修繕費		式	1			
		共通仮設費計		式	1			
			共通仮設費	式	1			
		純修繕費		式	1			
		現場管理費計		式	1			
			現場管理費	式	1			
		修繕原価		式	1			
		一般管理費		式	1			
		修繕費計		式	1			
		消費税相当額		式	1			
本修繕費総額				式	1			

第 1号 内訳書 電灯設備費

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
LEDベースライト 露出型 W230	Hf32W×2相当	台	4			図面番号 A
LEDベースライト 露出型 W150	Hf32W×1相当	台	3			図面番号 B
LEDベースライト 露出型 W230	FL20W×2相当	台	7			図面番号 C
LEDベースライト 埋込型 W300	Hf32W×2相当	台	8			図面番号 D
LEDベースライト 露出型 防雨防湿型 W230	Hf32W×2相当	台	15			図面番号 E
LEDベースライト 露出型 防雨防湿型 W150	Hf32W×1相当	台	2			図面番号 F
LEDシーリング 和室 8畳用		台	2			図面番号 G
LEDミラーライト	FL15W相当	台	6			図面番号 H
LED防水ダウンライト 150Φ 軒下	FDL27W相当	台	4			図面番号 I
LEDダウンライト 150Φ	FDL27W相当	台	25			図面番号 J
LEDダウンライト 125Φ	FDL27W相当	台	1			図面番号 K
LEDスクエア器具 埋込型 275□ ※開口補強を行うこと 250□→275□	FPL18W×2相当	台	7			図面番号 L
LEDスクエア器具 埋込型 450□	FHP32W×4	台	12			図面番号 M
避難口誘導灯B級BH形 露出片面 ＋リニューアルプレート(壁用)		台	1			図面番号 O
避難口誘導灯B級BH形 露出片面 ＋リニューアルプレート(天井用)		台	1			図面番号 P
避難口誘導灯B級BL形 片面 ＋リニューアルプレート(壁用)		台	2			図面番号 Q
通路誘導灯C級 埋込 両矢印 ＋リニューアルプレート(壁埋込用)		台	1			図面番号 R
LEDウォールライト 防雨防湿型 ステンレス	FL20W相当	台	3			図面番号 S
合 計						

第 2号 内訳書 発生材処分費

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
発生材処分費		式	1			
合 計						