

令和 7 年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

R 7 年度	種類	焼却処理量 （ t ）
4 月分	一般廃棄物	10,925.38
5 月分		8,855.73
6 月分		11,111.46
7 月分		10,132.35
8 月分		10,511.57
9 月分		11,364.96
1 0 月分		8,213.88
1 1 月分		10,343.20
1 2 月分		10,998.84
1 月分		10,084.49
2 月分		9,476.74
3 月分		9,900.42
合計		121,919.02

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

R 7 年度		燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	集じん機に流入する燃焼 ガスの温度 (°C)	煙突から排出される排ガス中 の一酸化炭素濃度 (ppm)	測定を行った日	
測定位置		燃焼室出口	集じん機入口	煙突入口		
維持管理基準値		800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下		
1 号 炉	4 月分	—	—	—	～	
	5 月分	967	197	12.4	5月15日	～ 5月31日
	6 月分	945	196	4.7	6月1日	～ 6月30日
	7 月分	994	197	7.6	7月1日	～ 7月31日
	8 月分	971	196	8.5	8月1日	～ 8月31日
	9 月分	966	196	5.1	9月1日	～ 9月29日
	1 0 月分	—	—	—	～	
	1 1 月分	—	—	—	～	
	1 2 月分	884	195	48.2	12月26日	～ 12月31日
	1 月分	1006	195	22.9	1月1日	～ 1月31日
	2 月分	991	195	9.1	2月1日	～ 2月28日
	3 月分	926	195	5.1	3月1日	～ 3月31日
2 号 炉	4 月分	979	195	14.9	4月1日	～ 4月30日
	5 月分	994	196	10.3	5月1日	～ 5月19日
	6 月分	979	196	6.6	6月1日	～ 6月30日
	7 月分	960	197	9.1	7月1日 7月20日	～ 7月18日 7月31日
	8 月分	961	197	12.1	8月1日 8月27日	～ 8月20日 8月31日
	9 月分	965	196	7.5	9月1日	～ 9月30日
	1 0 月分	970	196	11.1	10月1日 10月16日	～ 10月7日 10月31日
	1 1 月分	951	196	9.6	11月1日	～ 11月30日
	1 2 月分	927	198	12.0	12月1日	～ 12月25日
	1 月分	—	—	—	～	
	2 月分	—	—	—	～	
	3 月分	973	195	20.1	3月26日	～ 3月31日
3 号 炉	4 月分	987	197	19.6	4月1日	～ 4月30日
	5 月分	957	196	16.5	5月1日	～ 5月12日
	6 月分	—	—	—	～	
	7 月分	—	—	—	～	
	8 月分	—	—	—	～	
	9 月分	906	195	42.5	9月27日	～ 9月30日
	1 0 月分	940	195	30.5	10月1日 10月16日	～ 10月7日 10月31日
	1 1 月分	968	194	29.2	11月1日	～ 11月30日
	1 2 月分	965	195	31.1	12月1日	～ 12月31日
	1 月分	957	195	35.2	1月1日	～ 1月31日
	2 月分	919	195	21.2	2月1日	～ 2月28日
	3 月分	915	195	13.2	3月1日	～ 3月26日

※一酸化炭素濃度はO₂12%換算値

余熱利用設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

令和 7 年度	定期清掃	
1 号炉	～	～
2 号炉	5月23日 ～ 5月30日	～
3 号炉		～

令和 7 年度	オーバーホール内清掃		
1 号炉	～	10月3日 ～ 12月19日	～
2 号炉	～	～	1月5日 ～ 3月23日
3 号炉	7月10日 ～ 7月29日	～	～

排出ガスの分析結果

令和 7 年度

採取位置	令和 7 年度		硫黄酸化物量 ($\text{m}^3_{\text{N}}/\text{h}$)	ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	塩化水素濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	窒素酸化物濃度 (ppm)	ダイオキシン類濃度 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$)
	採取した 年月日	測定結果の 得られた日					
	法排出基準値						
			18.65	0.08	700	250	1
1 号炉 煙突	5月20日	6月13日	0.14	0.001未満	18	60	-
	6月20日	7月17日					0.013
	7月22日	8月15日	<0.043	<0.001	5	51	-
	9月25日	10月15日	0.04	<0.001	10	53	-
	1月7日	2月3日	0.23	<0.001	30	59	-
	1月8日	1月30日					0.530
	2月16日	3月12日	0.25	<0.001	33	54	-
2 号炉 煙突	6月19日	8月4日					0.0059
	6月24日	7月17日	0.13	0.001未満	28	78	-
	7月23日	8月15日	0.09	<0.001	13	81	-
	11月14日	12月16日					0.0083
	11月19日	12月11日	<0.042	<0.001	2	77	-
	12月1日	12月25日	0.09	<0.001	4	44	-
3 号炉 煙突	11月13日	12月19日					0.0027
	11月20日	12月11日	0.10	<0.001	17	77	-
	1月9日	2月3日	0.50	<0.001	24	66	-
	1月13日	2月4日					0.064
	2月17日	3月12日	0.23	<0.001	26	58	-

※ばいじん濃度、塩化水素濃度、窒素酸化物濃度は O_2 12%換算値