

令和 8 年度 廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

R 8 年度	種類	焼却処理量（ t ）
4 月分	一般廃棄物	7,988.89
5 月分		10,322.44
6 月分		10,607.68
7 月分		10,537.73
8 月分		10,453.55
9 月分		
1 0 月分		
1 1 月分		
1 2 月分		
1 月分		
2 月分		
3 月分		
合計		49,910.29

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

R 8 年度		燃焼室中の燃焼ガス温度 (°C)	集じん機に流入する燃焼 ガスの温度 (°C)	煙突から排出される排ガス中 の一酸化炭素濃度 (ppm)	測定を行った日
測定位置		燃焼室出口	集じん機入口	煙突入口	
維持管理基準値		800°C以上	概ね200°C以下	100ppm以下	
1 号 炉	4 月分	988	194	10.5	4月1日 ～ 4月11日
	5 月分	997	195	5.2	5月1日 ～ 5月31日
	6 月分	979	195	3.9	6月1日 ～ 6月30日
	7 月分	967	195	2.7	7月1日 ～ 7月31日
	8 月分	961	195	2.6	8月1日 ～ 8月31日
	9 月分				～
	1 0 月分				～
	1 1 月分				～
	1 2 月分				～
	1 月分				～
	2 月分				～
	3 月分				～
2 号 炉	4 月分	975	195	14.9	4月1日 ～ 4月11日
	5 月分	971	196	10.3	5月26日 ～ 5月31日
	6 月分	952	196	6.6	6月1日 ～ 6月16日
	7 月分	—	—	—	～
	8 月分	—	—	—	～
	9 月分				～
	1 0 月分				～
	1 1 月分				～
	1 2 月分				～
	1 月分				～
	2 月分				～
	3 月分				～
3 号 炉	4 月分	949	197	38.6	4月13日 ～ 4月30日
	5 月分	977	195	19.2	5月1日 ～ 5月27日
	6 月分	945	196	14.8	6月15日 ～ 6月30日
	7 月分	951	196	11.3	7月1日 ～ 7月31日
	8 月分	966	197	12.3	8月1日 ～ 8月31日
	9 月分				～
	1 0 月分				～
	1 1 月分				～
	1 2 月分				～
	1 月分				～
	2 月分				～
	3 月分				～

※一酸化炭素濃度はO₂12%換算値

余熱利用設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った日

令和 8 年度	定期清掃	
1 号炉	4月14日 ～ 4月17日	～
2 号炉	～	～
3 号炉	4月6日 ～ 4月11日	6月8日 ～ 6月12日

令和 8 年度	オーバーホール内清掃		
1 号炉	～	～	～
2 号炉	6月19日 ～ 8月18日	～	～
3 号炉	～	～	～

排出ガスの分析結果

採取位置	令和 8 年度		硫黄酸化物量 ($\text{m}^3_{\text{N}}/\text{h}$)	ばいじん濃度 ($\text{g}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	塩化水素濃度 ($\text{mg}/\text{m}^3_{\text{N}}$)	窒素酸化物濃度 (ppm)	ダイオキシン類濃度 ($\text{ng-TEQ}/\text{m}^3_{\text{N}}$)
	採取した 年月日	測定結果の 得られた日					
	法排出基準値						
1 号炉 煙突	5月28日	6月22日	0.11	0.001未満	12	53	
	7月14日	8月10日					0.0035
	7月22日	8月18日	0.12	0.001未満	22	72	
2 号炉 煙突	5月29日	6月22日					0.0059
	6月10日	7月2日	0.18	0.001未満	14	77	
3 号炉 煙突	7月15日	8月12日					0.0057
	7月23日	8月18日	0.09	0.002未満	15	62	

※ばいじん濃度、塩化水素濃度、窒素酸化物濃度はO₂12%換算値